

# Kerabit

Tuotteet

## **PALOTESTAUSVAKUUTUS BRANDTEST FÖRSÄKRING DECLARATION OF FIRE TEST**

Kerabit Oy  
Rälssitie 6  
01510 Vantaa, Finland

Kerabit Oy:n Lohjan tehtaan valmistamat bitumiset Kerabit-kateaineet on testattu ENV 1187 mukaisesti VTT Expert Services Oy palolaboratoriossa ja täyttävät B<sub>ROOF</sub> (t2) paloluokitusvaatimukset.

Bituminös Kerabit betäckningar producerade av Kerabit Oy Lojo fabrik är testade enligt ENV 1187 i VTT Expert Services AB brand laboratorium och uppfyller krav för B<sub>ROOF</sub> (t2) brandklassificering.

Bituminous Kerabit roof waterproofing membranes produced by Kerabit Oy Lohja factory have been tested according to ENV 1187 by VTT Expert Services Ltd and they fulfill B<sub>ROOF</sub> (t2) qualification of classification for fire.

Lohja, 26.6.2023



Janne Hautala  
Liiketoimintajohtaja Kerabit Tuotteet / Affärsdirektör Kerabit  
Produkter / Business Director Kerabit Products